

Brójce, dnia 04.01.2019 r.

**Wszyscy wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Kurowicach”. Numer sprawy: ZP.271.1.17.2018.

**Odpowiedzi
na pytania Wykonawców z dnia 02.01.2019 r.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania, że wpłynęły pytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o mapę z zaznaczonymi miejscami wierceń geologicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający dołącza plan sytuacyjny z opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Kurowicach, Gmina Brójce.

Pytanie nr 2:

W przedmiarze robót dotyczącym zagospodarowania terenu w dziale „Odwodnienie na czas robót” w poz. 37 zapłukanie igłofiltrów w ilości 1 szt. Jakiego obiektu dotyczy to odwodnienie?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Pozycja, o której mowa znajduje się w przedmiarze robót: 4 Brójce – oczyszczalnia ścieków – zagospodarowanie terenu, obejmującym wykonanie rurociągów międzyobiektowych oraz zagospodarowanie i ukształtowanie terenu. Jest ona opisana jako „Iglófiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m Krotność = 1,00” i dotyczy 1 szt. zestawu igłofiltru, w którym znajduje się np. 60 szt. szpilek. Liczba replukanych szpilek w ramach określonej ich ilość jest zależna od potrzeb realizacyjnych.

Termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy
mgr Radosław Agaciak

Nazwa: BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRÓJCACH		Maks. 00		R01	
Numer: ZAGOSPODAROWANIE 2x RE18 / bud. C01+		Skala: 1:500		P 10.27/177	
Zak. nr 4		KONC.		ZG10.00	

Treść	Mapa dokumentacyjna w skali 1:730 Lokalizacja badań geotechnicznych pod projektowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kurowice, gm. Brójce, woj. łódzkie
Zlecił	Biurowo Projektowe Anna Andriejczak 91-464 Łódź, ul. Zgierska 75/81 m 59.
Nazwa opracowania	Opinia geologiczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego
Opracował	PROGEOŁ - Usługi Geologiczne mgr Jan Szataniak: upr. geolog. VII-1170
Data	kwiecień, 2017 r.

Objaśnienia:

- - lokalizacja punktu badań geologicznych z marca 2017r
- - lokalizacja otworu uzupełniającego
- A - linia przekroju geotechnicznego



LEGENDA:

- 1 - POMIARKI ŚCIEKÓW SUROWYCH
- 2 - BUDYNEK TECHNICZNY
- 3A - REAKTOR BIOLOGICZNY - I CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNY
- 3B - REAKTOR BIOLOGICZNY - II CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNY
- 4 - PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOMOWYCH
- 4A - PUNKT ZLEWNY - FACA MAJĄDZOWA
- 4B - PUNKT ZLEWNY - SPRAWNOR
- 5A, 5B - ZBIORNIKI USZEDNIAJĄCE ŚCIEKÓW DOMOWYCH
- 6 - ZBIORNIK OSADU
- 7 - POMIARKI PRZECIEPY NA OSAD DOMOWY
- 8 - WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
- 11 - STUJNA KANALIZACJA
- SpO - STUJNA POMIARKOWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
- 2 - STUJNA KANALIZACYJNA
- 3 - ZŁĄCZE KABLOWE
- 4 - OGRÓDZENIE OCZYSZCZALNI

- RUROCIĄGI GRANICZNE
- RUROCIĄGI CIEŚNIOWE
- KANALIZACJA UTRWADZONA
- DROGI I PLACE
- OGRANICZENIA
- ZIELI