

Dot. wodociągu publicznego
w Kotlinach

Zakład Usług Komunalnych
w Brójcach
95-006 Brójce 46

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 oraz z 2019r. poz. 60, 730 i 1133) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 i 1495) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust.1 pkt 3 i ust.4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w oparciu o sprawozdanie cząstkowe z dnia 22 stycznia 2020r. Nr PSSE-OL-LHK/1/60/2020 z badania próbki wody pobranej w dniu 20 stycznia 2020r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego w Kotlinach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia
i nakazuje**

Zakładowi Usług Komunalnych w Brójcach:

- 1) podjąć działania naprawcze zapewniające właściwą jakość wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- 2) poinformować konsumentów o jakości wody do spożycia;
- 3) poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o podjętych działaniach naprawczych.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzja podlega **natychmiastowemu wykonaniu.**

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2020r. ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi została pobrana z punktu czerpalnego wody do badań laboratoryjnych próbka wody wprowadzanej do sieci wodociągowej w Stacji Wodociągowej w Kotlinach, gm. Brójce. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk w 100ml, przy czym najwyższa dopuszczalna wartość dla tego parametru, zgodnie z Tabelą 1 (Lp.1) części C załącznika nr 1 do