

**Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.) na zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowego w Gminie Brójce”. Numer sprawy: ZP.271.1.35.2022.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 05 i 09 stycznia 2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.) Zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania oświetlenia boiska?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający, Gmina Brójce, nie dopuszcza równoważnego rozwiązania oświetlenia boiska, podtrzymując minimalne parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej jakie musi spełniać oświetlenie boiska.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o zaproponowanych poniżej parametrach i dokumentach. Zaproponowana nawierzchnia spełnia wymagania normy EN 15330-1 i wytyczne FIFA dla poziomu Quality i Quality Pro, co jest potwierdzone stosownymi raportami z badań jak również spełnia oczekiwania Zamawiającego. Zaproponowana nawierzchnia posiada w większości lepsze parametry niż określone w dokumentacji projektowej. Tylko w kilku parametrach nieznacznie odbiega od wymogów przetargowych, niemniej jednak nie wpływa to na jakość oferowanego produktu. Nadmieniamy, iż podkład elastyczny stosuje się dla traw od 40mm do 50mm. Producenci preferują jednak stosowanie podkładów pod trawy o wysokości 40-45mm i dla takiego systemu też przeprowadzają badania. Zwracamy również uwagę, iż określona przez Zamawiającego ilość włókien na poziomie min. 270.000szt jest bardzo zawyżona i taki zapis zawęży znacząco konkurencyjność. Jest tylko jeden producent spełniający takie wymogi. Zwracamy uwagę, że dla traw monofilowych standardową ilością włókien jest 120.000-160.000/szt. Trawy o takiej gęstości zapewniają odpowiednie warunki i komfort gry i są najczęściej produkowane i stosowane przez producentów.

Proponowane przez nas parametry nawierzchni:

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiadać minimalne parametry :

- prefabrykowana,

- grubość maty min 10 mm.

Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry:

- Typ produkcji : tuftowana,
- Podkład : lateksowy
- Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2 800 g/m²
- waga włókien na m² – min. 1 450 g/m²
- Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych)
- Grubość włókien
 - Włókno monofilowe proste – min. 350 µm
 - Włókno monofilowe, kręcone (teksturowane) – min. 280 µm
- Ilość pęczków na m² – min. 15.000 g/m²
- Ilość włókien na m² – min. 150 000 szt.
- łącznie klejone po starzeniu: min. 130N/ 100mm
- Wysokość włókna ponad podkładem : min. 40mm
- Ciężar włókna (dtex) – min. 20.000
- Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 2000 mm/h

Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny zgodnie z badaniem laboratoryjnym

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- 1.) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
- 2.) Badanie lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013.
- 3.) Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) LUB FLP (FIFA License)
- 4.) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.
- 5.) Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 miesiące.
- 6.) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- 7.) Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
 - a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),
 - b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),
 - c) granulatu gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(próbka w ilości min. 100 gram).

Nadmieniamy, że zaproponowana nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego oraz wymogi normy obowiązującej dla sztucznych traw oraz FIFA dla poziomu Quality i Quality Pro. Zaproponowana nawierzchnia nie obniża jakości oferowanego produktu, a jedynie poszerza konkurencyjność. Dopuszczenie do przetargu w/w nawierzchni przełoży się na zwiększenie liczby potencjalnych wykonawców.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o powyższych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zaproponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej nie spełnia założeń projektowych a więc nie może zostać uznana za rozwiązanie równoważne. Zamawiający, Gmina Brójce, nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej.

Termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Brójce
mgr Radosław A. / bciak

INSPEKTOR
mgr inż. Piotr Staszek

Kierownik
Referatu Inwestycji
mgr Anna Woźny

